



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

15557-10-1001

MEnV 180

Product group: Ventilation - Technical building equipment / Sanitary facilities



Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
31515 Wunstorf



Product qualities:



Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director

Freiburg, 02 February 2026



Product:

MEnV 180

SHI Product Passport no.:

15557-10-1001



Contents

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB New Construction 2023	2
■ DGNB New Construction 2018	4
Product labels	5
Legal notices	6
Technical data sheet/attachments	6

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

MEnV 180

SHI Product Passport no.:

15557-10-1001



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	not applicable	not applicable	QNG ready - Not relevant for assessment



Product:

MEnV 180

SHI Product Passport no.:

15557-10-1001



DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	Assessment
ECO1.1 Life cycle cost (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Energieverbrauch wird gesenkt.	

Criteria	Assessment
ECO2.6 Climate resilience (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Durch Lüftung mit Wärmerückgewinnung + Freie Nachtkühlung möglich.	

Criteria	Assessment
ENV1.1 Climate action and energy (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Es reduziert Lüftungswärmeverluste	

Criteria	Assessment
SOC1.1 Thermal comfort (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Funktion in Abhängigkeit der Luftfeuchte (Feuchteschutz).	

Criteria	Assessment
TEC1.4 Use and integration of building technology (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Marley Air + MEnV 180 -> diverse drittanbieter z.B. Sonoff via 433 - 434 MHz (3. Party)	



Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	not applicable		Not relevant for assessment

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	not applicable		Not relevant for assessment



Product:

MEnV 180

SHI Product Passport no.:

15557-10-1001



DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	not applicable	not applicable	Not relevant for assessment



Product:

MEnV 180

SHI Product Passport no.:

15557-10-1001



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



Product:

MEnV 180

SHI Product Passport no.:

15557-10-1001



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Datenblatt | Datasheet (vo 1254/2014EU)

Frischlucht-Wärmetauscher | Fresh Air Heat Recovery Unit

Lieferant Supplier's name		Marley Deutschland GmbH Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf			
Modellkennung Model identifier		MEv 180			
SEV SEC	Spezifischer Energieverbrauch Specify energy consumption	Kalt Cold	A+	-70	kWh/m²a
		Durchschnitt Average	B	-30,2	
		Warm Warm	F	-7,4	
	Typ	BVU			
	Art des eingebauten Antriebs Type of drive installed	3 Drehzahlen 3 Speed			
	Art des Wärmerückgewinnungssystems Type of heat recovery system	Regenerativ Regenerative			
	Temperaturänderungsgrad Thermal efficiency of heat recovery	78,9			%
	Höchster Luftvolumenstrom Maximum flow rate	37			m³/h
	Elektrische Eingangsleistung Electric power input	6			W
LWA	Schallleistungspegel Sound power level	47			dB(A)
	Bezugs-Luftvolumenstrom Reference flow rate	0,01			m³/s
	Bezugsdruckdifferenz Reference pressure difference	0			Pa
SEL SPI	Spezifische Eingangsleistung Specific power input	0,33			W/(m³/h)
	Steuerungsfaktor, Steuerungstypologie Control factor, control typology	1			
	Innere und äußere Übertragung Internal/external leakage rate	0			%
	Mischquote Mixing rate	0			%
	Position, Beschreibung optischer Filterwarnanzeige Position, description of visual filter warning	LED			
	Internetadresse für Anweisung zur Zerlegung Internet address for disassembly instructions	www.marley.de			
	Druckschwankungsempfindlichkeit Airflow sensitivity	64			%
	Luftdichtigkeit zwischen innen und außen Indoor/outdoor air tightness	2,1			(m³/h)
JSV AEC	Jährlicher Stromverbrauch Annual electricity consumption	4,5			kWh/(m²a)
JEH AHS	Jährliche Einsparung an Heizenergie Annual heating saved	Kalt Cold	81,5		kWh/(m²a)
		Durchschnitt Average	41,6		
		Warm Warm	18,8		



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA



MARLEY

MEnV 180

A+

A

B

C

D

E

F

G

B

47

dB(A)



37 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI


2016

1254/2014

Datenblatt | Datasheet (vo 1254/2014EU)

Frischluf-Wärmetauscher | Fresh Air Heat Recovery Unit

Lieferant Supplier's name		Marley Deutschland GmbH Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf		
Modellkennung Model identifier		MEV 180 plus / MEV 180 plus 60		
SEV SEC	Spezifischer Energieverbrauch Specify energy consumption	Kalt Cold	- 64,6	kWh/m²a
		Durchschnitt Average	- 26,8	
		Warm Warm	- 5,1	
	Typ	BVU		
	Art des eingebauten Antriebs Type of drive installed	4 Drehzahlen 4 Speed		
	Art des Wärmerückgewinnungssystems Type of heat recovery system	Regenerativ Regenerative		
	Temperaturänderungsgrad Thermal efficiency of heat recovery	73		%
	Höchster Luftvolumenstrom Maximum flow rate	60		m³/h
	Elektrische Eingangsleistung Electric power input	10,7		W
LWA	Schallleistungspegel Sound power level	48		dB(A)
	Bezugs-Luftvolumenstrom Reference flow rate	0,01		m³/s
	Bezugsdruckdifferenz Reference pressure difference	0		Pa
SEL SPI	Spezifische Eingangsleistung Specific power input	0,37		W/(m³/h)
	Steuerungsfaktor, Steuerungstypologie Control factor, control typology	1		
	Innere und äußere Übertragung Internal/external leakage rate	0		%
	Mischquote Mixing rate	0		%
	Position, Beschreibung optischer Filterwarnanzeige Position, description of visual filter warning	LED		
	Internetadresse für Anweisung zur Zerlegung Internet address for disassembly instructions	www.marley.de		
	Druckschwankungsempfindlichkeit Airflow sensitivity	36		%
	Luftdichtigkeit zwischen innen und außen Indoor/outdoor air tightness	2,1		(m³/h)
JSV AEC	Jährlicher Stromverbrauch Annual electricity consumption	5,1		kWh/(m²a)
JEH AHS	Jährliche Einsparung an Heizenergie Annual heating saved	Kalt Cold	77,4	kWh/(m²a)
		Durchschnitt Average	39,5	
		Warm Warm	17,9	





Marley Deutschland GmbH • Adolf-Oesterheld-Str. 28 • D-31515 Wunstorf

29.09.2025
Olaf Köritz
Telefon+49(0) 1709299642
olaf.koeritz@alixaxis.com

An unsere Kunden

Erklärung zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) veröffentlicht am 30. Dezember 2006 im EU-Amtsblatt 396/1.

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Bezüglich der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) teilen wir Ihnen folgendes mit: Wir sind kein Hersteller oder Händler von chemischen Stoffen im Sinne der REACH-Verordnung. Als nachgeschalteter Anwender ("downstream user") sind wir selbstverständlich stets bemüht, alle durch die REACH-Verordnung an uns gestellten Anforderungen zu erfüllen.

Wir stehen daher mit unseren Zulieferern in engem Kontakt.

Über relevante, durch REACH verursachte Veränderungen unserer Erzeugnisse, deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität der von uns an Sie gelieferten Erzeugnisse werden wir Sie im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen.

Nach unserem heutigen Kenntnisstand enthalten die von Ihnen angefragte Artikel 4002644320670, MEnV 180 und Verpackung der MARLEY DEUTSCHLAND GMBH keinen der nach der REACH-Verordnung in der aktuellen Kandidatenliste gemäß Art. 59 (1, 10) aufgeführten Stoffe in einer Konzentration > 0,1 %.

Falls sich Veränderungen durch eine Erweiterung der SVHC-Kandidatenliste ergeben, werden wir unverzüglich unserer Pflicht nachkommen und unsere Kunden unaufgefordert informieren. Ansonsten ist dieses Schreiben gültig bis zum 29.09.2026.

Freundliche Grüße,
MARLEY DEUTSCHLAND GmbH

i.V.
Olaf Köritz
Leiter Aufbereitung / Kunststoff-Technikum

Marley Deutschland GmbH
D-31515 Wunstorf
Germany
Telefon +49 (0) 5031 53-0
<http://www.marley.de>

Geschäftsführer
Stefan Ostertag,
Filip Buytaert
Sitz der Gesellschaft
31515 Wunstorf Adolf-Oesterheld-Str. 28
Amtsger. Hannover, HRB 110009

Commerzbank Hannover
Kto.33 00 365, BLZ 250 400 66
IBAN DE81 2504 0066 0330 0365 00
SWIFT COBA DE FF 250

an *Aliaxis* company



Marley Deutschland GmbH • Adolf-Oesterheld-Str. 28 • D-31515 Wunstorf

29.09.2025
Olaf Köritz
Telefon+49(0) 1709299642
olaf.koeritz@alixaxis.com

An unsere Kunden

Erklärung zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) veröffentlicht am 30. Dezember 2006 im EU-Amtsblatt 396/1.

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Bezüglich der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) teilen wir Ihnen folgendes mit: Wir sind kein Hersteller oder Händler von chemischen Stoffen im Sinne der REACH-Verordnung. Als nachgeschalteter Anwender ("downstream user") sind wir selbstverständlich stets bemüht, alle durch die REACH-Verordnung an uns gestellten Anforderungen zu erfüllen.

Wir stehen daher mit unseren Zulieferern in engem Kontakt.

Über relevante, durch REACH verursachte Veränderungen unserer Erzeugnisse, deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität der von uns an Sie gelieferten Erzeugnisse werden wir Sie im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen.

Nach unserem heutigen Kenntnisstand enthalten die von Ihnen angefragte Artikel 4002644321370, MEnV 180 Plus 60 und Verpackung der MARLEY DEUTSCHLAND GMBH keinen der nach der REACH-Verordnung in der aktuellen Kandidatenliste gemäß Art. 59 (1, 10) aufgeführten Stoffe in einer Konzentration > 0,1 %.

Falls sich Veränderungen durch eine Erweiterung der SVHC-Kandidatenliste ergeben, werden wir unverzüglich unserer Pflicht nachkommen und unsere Kunden unaufgefordert informieren. Ansonsten ist dieses Schreiben gültig bis zum 29.09.2026.

Freundliche Grüße,
MARLEY DEUTSCHLAND GmbH

i.V.
Olaf Köritz
Leiter Aufbereitung / Kunststoff-Technikum

Marley Deutschland GmbH
D-31515 Wunstorf
Germany
Telefon +49 (0) 5031 53-0
<http://www.marley.de>

Geschäftsführer
Stefan Ostertag,
Filip Buytaert
Sitz der Gesellschaft
31515 Wunstorf Adolf-Oesterheld-Str. 28
Amtsger. Hannover, HRB 110009

Commerzbank Hannover
Kto.33 00 365, BLZ 250 400 66
IBAN DE81 2504 0066 0330 0365 00
SWIFT COBA DE FF 250

an *Aliaxis* company