

Leistungserklärung

Nr. DOP 350005 ausgestellt am 04.02.2025 in Attendorn

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: Viega fire protection tape type F
2. Bestimmungsgemäße Verwendung(en): Product for fire sealing and fire retardant use (separation)
3. Hersteller: Viega GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Deutschland.
4. Bevollmächtigter Vertreter: n. v.
5. AVCP-System(e): 1
6. Harmonisierte Norm: n.v.
- 7.

☒	Europäisches Bewertungsdokument: EAD 350005-00-1104 Europäische Technische Bewertung: ETA-20/0413 from 15.09.2020 Technische Bewertungsstelle: DiBt – Deutsches Institut für Bautechnik Benannte Stelle(n): n.v. Nummer: 0761
☐	Eigenerklärung mit Typprüfung und werkseitiger Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Fire protection (BWR 2)		EAD350005-00-1104
Fire behaviour	Class E according EN 13501-1	
Fire resistance	Maximum EI 90	
Hygiene, health and environmental protection (BWR 3)		
Content of hazardous substances	No hazardous substances	


9. Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist konform mit den erklärten Leistung/en. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung 305/2011 (CPR) unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:

Vice President PM BIBK



ppa. Klaus Arens

Product Manager



i.A. Christof Werner

Anhang zur Leistungserklärung
Nr. DOP 350005 ausgestellt am 04.02.2025 in Attendorn

Art.-Nr.	Modell-Nr.	Beschreibung	Bezeichnungscode
838621	8580.95	Viega fire protection tape type F 100	-
838638	8580.94	Viega fire protection tape type F 50	-
836160	8599.9	Viega fire protection paste F	-
835170	8580.92	Viega Prevista fire protection set EI90	-

Vice President PM BIBK

Product Manager



ppa. Klaus Arens



i.A. Christof Werner